Администрации муниципального образования Каневской район
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

№ 5

8 июня 2020 года ст. Каневская

Заслушав и обсудив информацию выступавших участников заседания, комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования Каневской район **РЕШИЛА**:

По вопросу: «Подведение итогов весенне-летней проверки состояния наружного противопожарного водоснабжения 2020 года»

1. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям объектов, имеющих на своем балансе, источники наружного противопожарного водоснабжения района, в целях улучшения состояния наружного противопожарного водоснабжения провести следующие мероприятия:

- рассмотреть вопросы состояния противопожарного водоснабжения по итогам выявленных недостатков и принять исчерпывающие меры по ремонту и постановке в эксплуатацию неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения;
- взять на личный контроль вопросы состояния противопожарного водоснабжения по итогам выявленных недостатков и принять исчерпывающие меры по ремонту и постановке в эксплуатацию неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения;
- разработать и утвердить соответствующими распорядительными документами мероприятия по улучшению противопожарного водоснабжения в поселениях;
- предусмотреть необходимый объем финансирования для проведения ремонта противопожарного водоснабжения, восстановления и обустройства пожарных гидрантов, водоемов, учитывать эти расходы при формировании бюджетов в следующих годах;
- разработать план мероприятий по обеспечению водой подразделений пожарной охраны для целей пожаротушения при режимном водоснабжении, при тушении пожаров в местах, где системы противопожарного водоснабжения отсутствуют, путем подвоза воды автомобильными цистернами коммунальных служб и других предприятий.

- произвести работы по очистке засыпанных грунтом и мусором пожарных гидрантов, выявлению заасфальтированных пожарных гидрантов и приведению их в рабочее состояние.

- изготовить и установить отсутствующие указатели мест расположения пожарных гидрантов;

- при реконструкции дорог и прилегающих территорий в населенных пунктах района либо другого вида деятельности не допускать асфальтирования и засыпания грунтом и строительным мусором пожарных гидрантов;

- списание и снятие с учета противопожарного водоснабжения проводить только после предоставления информации о том, что данные участки муниципальных образований, или объекты обеспечены водой на нужды пожаротушения в соответствии с нормативными документами.

2. Управлению строительства администрации муниципального образования Каневской район (Шаповалов) рекомендовать застройщикам при проектировании объектов строительства, зданий свыше 150 кв.м. предусматривать установку сетей наружного противопожарного водопровода, пожарных гидрантов и водоёмов.

(срок исполнения вопроса до 26 июня 2020 года).

Всем исполнителям данного решения представить сведения о проведенной работе в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Каневской район в соответствии с установленными решением сроки (по электронной почте **go@kanevskadm.ru).**

Заместитель председатель КЧС и ПБ,
заместитель главы муниципального
образования Каневской район М.В. Фоменко